

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych**1. Nazwa i nazwa wyrobu budowlanego:**

Obejma montażowa z amortyzatorem gumowym OBU do kanałów wentylacyjnych

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Obejma OBU

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przeznaczone do zamocowań, podwieszania i montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

4. Nazwa i adres siedziby dystrybutora:

CALDO-WENTYLACJA Sp. z o.o.
ul. Christo Botewa 16,
30-798 Kraków

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System oceny 4 (bez wymagania akredytowanej jednostki certyfikującej)

7. Krajowa specyfikacja techniczna:**7a. Polska Norma wyrobu:**

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych - Wymagania wytrzymałościowe

7b. Krajowa ocena techniczna : nie dotyczy


jednostka oceny technicznej / krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Zakres średnic	80 - 800mm	
obciążenie obliczeniowa	OBU - 100 - 0,43kN OBU - 250 - 0,50kN OBU - 315 - 0,46kN	
Grubość blachy	2,0 - 2,5mm	
Tolerancja wymiarów	Spełnia wymagania	
Wygląd i jakość wykonania	Spełnia wymagania	
Materiał	Stal DX51D+Z100 wg PN-EN 10346:2015; uszczelka EPDM	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2024 o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Kraków 05.03.2025



(podpis osoby upoważnionej)

CALDO-WENTYLACJA Sp. z o.o.
ul. Christo Botewa 16, 30-798 Kraków
REGON: 380842042 NIP: 679-31-08-496